



מועצה אזורית עמק הירדן
משרד מהנדסת המועצה

05/02/2020
י'שבט/תש"פ
387536

לכבוד
רוכשי המכרז

שלום רב,

הנדון: **תשובות לשאלות הבהרה**

מכרז מס' 2.1/2020
בניית פרגולה במרכז יום לקשיש המייסדים

שאלה

1. מדוע בתנאי סף של המכרז המגיש צריך סווג קבלני?

תשובה

1. המועצה מתקשרת עם קבלן רשום, והסיווג שנדרש למכרז הנוכחי הוא ברמה הנמוכה ביותר.

שאלה

2. האם אפשר לבצע עמודים וקורות מרכזיים בפרופיל מלא ללא חריצים ?

תשובה

2. אני מניח שלא מדובר בפרופיל מלא אלא בפרופיל חלול שאינו בנוי מארבעה פרופילים נפרדים, התשובה היא שהדבר ניתן בכפוף לכך שהחתך שלו יהיה דומה במראהו ובממדיו לפרופיל הקיים המורכב מארבעה פרופילים.

שאלה

3. האם ניתן לבנות הפרגולה בגובה אחיד ? כלומר, ללא כל ההגבהות בפרגולה הקיימת והחללים שנוצרים ?

תשובה

3. לא ברור למה הכוונה שהרי שכבת המשרביה מפולסת בעוד שהדנפל משופע לצורך הזרמת מי הגשם, לפיכך התשובה היא **לא ניתן** כי חייבים לייצר אפשרות של הזרמת מי הגשם

בברכה,


מהנדס אלרם חלפון
סגן מהנדסת המועצה
אזורית עמק הירדן

אלומות ♦ אלמגור ♦ אפיקים ♦ אשדות יעקב איחוד ♦ אשדות יעקב מאוחד ♦ בית זרע ♦ גינוסר
דגניה א' ♦ דגניה ב' ♦ האון ♦ חוקוק ♦ כנרת מושבה ♦ כנרת קיבוץ ♦ מסדה ♦ מעגן ♦ עין גב
פוריה כפר עבודה ♦ פוריה נוה עובד ♦ פוריה עלית ♦ רביד ♦ שער הגולן ♦ תל קציר