







הרשות הארצית לכבאות והצלה

דרישות כבאות להיתרי בניה

להלן סידורי בטיחות האש הנדרשים לכבוי מגורים חד- משפחתי ודו- משפחתי . הנחיות תכן בלתי נפרד מתוכנית הבניה, והשינוי התכנוניות .
דרישות אלו אינן בהן כדי לכסות אף שעף מתוכן התכנון והבניה, תקנות התכנון והבניה לרבי ב "בטיחות אש בבנייניים", או מחייבים ותקנים אחרים הנכונים למבנה זה.

מעגל בלילת יציאה – יותקן מעגל בלילת בדרך המהבה, כל לולת תהיה ניתנת לפתיחה מכיוון המילוט ללא מפתח ושלקיבאמצעות כוון. מעגל פרפר או כחילופין מיקבע תהיה נהרש לפתיחת הצפיה מכיוון הפילוט.

מפסה אבקה - יותקנו מטפה אבקה 3 ק"ג כמפורט בתכנית בהתאם לדרישות הפסרטות בת"י 129 חלק 2.

מערכת הישמל - מערכת הישמל תתוכנן לפי תקן הישמל תשיד - 1954 ותקנותיו המעודכנים בתקנים ישראליים תקפים.

אישור עורך בקשת - עורך הבקשה/אדריכל ניש מספק המציד כי המבנה ניבנה בהתאם לתיק תכנון הבניה ותקנותיו ותוקנים תרלוונטים ובהתאם להוהנחיות המאושרות.

נגלון כיבוי אש – יותקן נגלון כיבוי אש בקוטר 3/4 צול עם מזוין עמוד השתית הנשיונית לכלפון המלא מתכת.

מערכת גילוי-עשן - תותקן מערכת גילוי עשן עצמי בהתאם לתקן הישראלי 1220 חלק 5.

אישור חשמלאי – ייצג אישור חשמלאי מוסמך כי מערכת החשמל בצדקה ומצאה תקינה ועמה לדרישות תוק חשמל תשיד 1954 ותקנותיו.

אספקת גז – ייצג אישור מתקין גז מוסמך לפי תקנות הגז (בטיחות בריישיון) (ייישוי עסקים) עבודות בגז-ם) תשס"ו-2006 כי מתקן הגז-ם נבדק ונמצא תקין ועמה לתקן הישראלי ת"י 158.

אישור מעבדה למערכת הגז – ייצג אישור מעבדה מוסמכת כלשרכת הגז המעיד שהמערכת הותקנה בהתאם לדרישות התקן 158.





תכנית העמדה
דרך מנחמיה
דרך מנחמיה
דרך מנחמי