



11.03.21

לכבוד
מוטי קגנוביץ
מנהל ארגוני – בי"ס – בית ירח

הנדון: אישור יציבות מבנים בבית ספר – בית ירח.

1. הנני מצהיר כי בתאריך 11.03.2021 נערך ע"י מהנדס מהמשרד שלי ביקור בבי"ס בית-ירח ובדק את כיתות הלימוד, חדר מורים, אולם ספורט ישן וחדש. ונמצא כי כל המבנים הנ"ל יציבים ובטוחים לשימוש. האישור מתייחס אך ורק למבנים ולא לאלמנטים הנמצאים בתוכם כמו תקרות אקוסטיות, מזגנים וכו'.
2. במדרגות בנין מס' 14 יש סדק, יש לתקנו עפ"י מפרט שיישלח לפי דרישה.
3. בתקרת מבנה המחסן (מס' 24) קיים ליקוי של ברזל חשוף, יש לתקן ליקוי זה על פי מפרט שישלח לפי דרישה.

בברכה
יונתן אלרואי

יונתן אלרואי
מהנדס אזרחי ומבנים
ת.ד. 385, מנחמיה 14945
טל: 04-6709684, 054-6589451
בית: 04-6709483
פקס: 04-6709311
E-mail: alroy@bezeqint.net