



מועצה אזורית עמק הירדן משרד ס. מהנדסת המועצה

14.11.22

שאלות הבהרה 1 מכרז מס' 16.10/22

1. שאלת הבהרה:

תוקף ערבות מכרז הינו עד לתאריך 28.05.2023 מדוע התוקף כל כך ארוך טווח, נשמח להבהרה לפני הדפסת הערבות מול הבנק –

תשובת הרשות:

הערבות צריכה להישאר בתוקף עד לסיום כל הליך המכרז המתנהל במועצה, בחירת זוכה וחתימת הסכם בין הצדדים לאחר שהזוכה עמד בכל התאנים והמציא את כל המסמכים.

2. שאלת הבהרה:

אישור ביטוחי הנדרש- האם יש להציג אישור ביטוחי בעת הגשת המכרז או רק במידה וזוכים במכרז?

תשובת הרשות:

רק במידה וזוכים.

3. שאלת הבהרה:

נספח ח' למסך ה'- מימוש כספי מענק של מפעל הפיס- האם יש למלא את הבקשה לפתיחת חשבון במעמד המכרז או רק במידה וזוכים? –

תשובת הרשות:

הרשות פותחת את החשבון עבור הקבלן הזוכה ובכפוף להשלמת וקבלת אישור מפעל הפיס.

4. שאלת הבהרה:

האם יש להדפיס ולצרף למכרז גם את החוזה הממשלתי הסטנדרטי- מדף 3210? כפי שמצוין במסמך ה' תנאים מיוחדים להסכם בסעיף 3.א במידה וכן האם ישנו עותק להדפסה שניתן לשלוח לנו?



**מועצה אזורית עמק הירדן
משרד ס. מהנדסת המועצה**

תשובת הרשות:

מדובר בנוסח ידוע ולכן אין צורך להדפיס אלא רק לחתום ע"ג מסמך ד' המפנה להסכם מדף 3210 .

5. שאלת הבהרה:

פרק 06- נגרות- חסרות לנו רשימות נגרות, לא צורפו לחומר המכרז שנשלח אלינו, אין באפשרות הנגר לתמחר כך את הפרק.

תשובת הרשות:

מצ"ב לינק חוזר להשלמת החומר הדרוש

<https://www.jumbomail.me/j/saxX5j-HQEihzdd>

6. שאלת הבהרה:

פרק 05- איטום- חסר לנו מפרט כמויות לאיטום. לא היה מצורף לחומר

תשובת הרשות:

מצ"ב



מועצה אזורית עמק הירדן
משרד ס. מהנדסת המועצה

					05 עבודות איטום
					05.001 עבודות איטום
					מפרט טכני וכמות לאיטום ינתם ע"י יועץ האיטום.
				0.00	סה"כ לעבודות איטום
					05.012 איטום גגות במערכת ביטומנית במריחות חמות
249.60	78.00	3.20	מ"ר	איטום גגות שטוחים במריחות חמות של ביטומן 75/25 או "ספיר ביטום 72/25" במריחות חמות ב-3 שכבות (בכמות של כ-4.5 ק"ג/מ"ר) לקבלת ציפוי יבש בעובי של 4.5 מ"מ, לרבות 2 רשתות זכוכית אינטרגלס במשקל 60 גר"מ/ר וגודל עין 3/3 מ"מ ובזיקת חול על השכבה העליונה לרבות פריימר ביטומני בכמות 300 גר"מ/ר מסוג "פריימר 101" או "פריימר GS 474" או ש"ע.	05.012.0030
249.60					סה"כ לאיטום גגות במערכת ביטומנית במריחות חמות
					05.014 איטום גגות בריעות P.V.C
7,250.00	29.00	250.00	מ'	סרגל אלומיניום ברוחב 3 ס"מ לקיבוע יריעות P.V.C במעקות, לרבות עיגון הסרגל לבטון, מילוי המרווח בין הפרופיל והמעקות במסטיק פוליאוריטי	05.014.0030
7,250.00					סה"כ לאיטום גגות בריעות P.V.C
					05.023 איטום רצפות מבנים ורצפות מרתפים בריעות ביטומניות משוכללות
340.40	74.00	4.60	מ"ר	איטום רצפות, המבוצע ע"ג בטון רזה, בשכבה אחת של יריעות ביטומניות אלסטומריות משחכות בפוליר SBS מסוג R, כדוגמת "פוליר 5R חול" או "ביטומגו 5R שחור" או "ספירפלס 5R שחור" או "ישראלגוה 5R שחור" או ש"ע בעובי 5 מ"מ, המולחמות לתשתית שאופתה תחילה בפריימר ביטומני מסוג "GS-474" או "פריימר 101" או "פריימר B-191" או ש"ע בכמות 300 גר"מ/ר ובהלחמה בחפיפה של 10 ס"מ, לרבות רולקות	05.023.0010
340.40					סה"כ לאיטום רצפות מבנים ורצפות מרתפים בריעות ביטומניות משוכללות
					05.028 איטום רצפות חדרים רטובים
3,696.00	84.00	44.00	מ"ר	איטום רצפות חדרים רטובים בציפויים ביטומניים אלסטומריים משחכות בפוליר מסוג "אלסטומלקס" או "אלסטומ" או "מסטיגם 10" או ש"ע, לרבות פריימר ביטומני מסוג "פריימר 1000" או "פריימר מסטיגם" או "ספיר יסוד" או ש"ע בכמות 300 גר"מ/ר, ב-2 שכבות ציפוי (בכמות של כ-3 ק"ג/מ"ר) לקבלת ציפוי יבש בעובי של 2 מ"מ	05.028.0010
3,696.00					סה"כ לאיטום רצפות חדרים רטובים

6. פרק 05- איטום. המרכז כולל כמויות.

7. שאלת הבהרה:

פרק 022- רכיבים מתועשים בבניין -בסעיף 22.011- מחיצות גבס וחיפוי פנים לקירות מצוין שעובי דופן פרופיל 1.2 מ"מ, האם זה מתייחס לקונסטרוקציית מעטפת חיצונית בלבד או גם למחיצות הפנימיות

תשובת הרשות:

לגבי סעיף 22.011 - הכמויות כוללות מחיצות פנים.