



מועצה אזורית עמק הירדן

כ' שבט, תשפ"ד
30 ינואר, 2024

לכבוד
משתתפי המכרז

ג.א.ג,

תשובות לשאלות והבהרות - מכרז מס' 5.1/2024

**מכרז לעבודות אחזקה ותפעול של מערכות ביוב ומים בתחומי המועצה הכוללות:
קווי ביב מאסף וביב ציבורי, לרבות קווי סניקה וקווי מים ותחנות שאיבה ומתקני ביוב**

המועצה האזורית עמק הירדן (להלן: "המועצה") מודיעה בזאת כי השינויים וההבהרות להלן מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ועל המשתתפים להביאם בחשבון בהגשת הצעותיהם. על המשתתפים במכרז לצרף מסמך זה להצעתם במכרז, חתום על ידם בחתימה ובחותמת.

עמ' 5

שאלה: בתקופה כוללת של שנים, אנא הבהר כי התקופה הכוללת של שנים, נספרת אחורה מיום הגשת ההצעה.

תשובה: בעמודת הטבלה שכותרתה "בתקופה הכוללת של שנים" יש לחשב את התקופה הכוללת של השנים אחורה ממועד הגשת ההצעה.

עמ' 9 סעיף 11

שאלה: נרשם כי המציע חייב ברישום קבלני בענף 400 – נמלים, עבודות ימיות. אנו סבורים כי חלה טעות ואין לענף זה קשר למכרז. לאור היקף המכרז ל-4 שנים כ-6.0 מלש"ח נדרש לדעתנו סיווג ב-2 לפחות. נבקש לרשום במקום דרישה זו "חייב ברישום קבלני בענף 260 ב-2 ביצוע קווי מים, ביוב וניקוז". זאת בנוסף לדרישה לרישום קבלני בענף 500 ב-2 מערכות אלקטרומכאניות בתחנת שאיבה.

תשובה: להלן הסעיף המתוקן: "המציע חייב שיהיה לחברה בבעלותו או לחברה המציעה רישום קבלני בענף 260 וענף 500. למרות האמור לעיל, המציע יוכל לצרף הסכם חתום עם קבלן משנה המחזיק את הרישומים הנ"ל ואת הסכמת קבלן המשנה לעמוד בכל תנאי המכרז"

עמ' 9 סעיף 12

שאלה: יש לפרט פרטי ניסיון לפי נספח ח'.

תשובה: רצ"ב להלן נספח ט"ז (שצויין בטעות בסעיף 12 כנספח ח').

עמ' 9 סעיף 12.1

שאלה: לאור העובדה שבכל התחנות מדובר בתחנות שאיבה לביוב. נבקש לרשום "...ברציפות, 30 תחנות שאיבה לביוב בו זמנית"

תשובה: הבקשה נדחית. הסעיף נותר כפי שהוא.

עמ' 9 סעיף 13

שאלה: יש הפניה לפרט צוות חירום מוצע לפי נספח ז'.

תשובה: רצ"ב להלן נספח ט"ו (שצויין בטעות בסעיף 13 כנספח ז').

עמ' 9 סעיף 13

שאלה: האם העובד המוצע נדרש להיות עובד חברה במועד הגשת ההצעה?
תשובה: העובד המוצע נדרש להיות עובד חברה במועד חתימת ההסכם.

עמ' 9 סעיף 13.2

שאלה: אנו מבקשים כי התקשורת תבוצע באמצעות מכשירים סלולאריים ולא דווקא באמצעות מכשירי קשר. מבקשים לרשום "הקבלן יציב ויספק מוקד מצוייד בתקשורת סלולארית, אשר יאפשר קשר עמו/או עם עובדיו..."

תשובה: מאושר לקיים תקשורת באמצעות מכשירים סלולאריים. אולם, במקרה בו תתרחש "נפילה"/"ניתוק" של רשת הסלולר לפרק זמן העולה על 6 שעות, יחוייב הקבלן לספק למועצה מכשירי קשר ולקיים תקשורת באמצעות מכשירי הקשר, באופן מיידי ולא יאוחר מ-10 שעות מקרות אירוע "נפילת/ניתוק" רשת הסלולר. התקשורת תבוצע באמצעות מכשירי קשר עד לחידושה של התקשורת הסלולארית.

עמ' 9 סעיף 14

שאלה: נבקש לאשר את הנוסח הבא: הקבלן יציג במועד הגשת הצעתו הסכם חתום עם חברת ביובית ועם חברת מיכלית מים אשר מקום החברה נמצא במרחק שאינו עולה על 5 ק"מ מגבול המועצה. ההסכם מאשר כי חברת הביובית תקצה ביובית קבועה לשירותי הקבלן המציע ומיכלית מים אשר יחננו במרחק שלא יעלה על 5 ק"מ מגבול המועצה. על המציע לציין בהסכם באופן ברור את מספר הרכב, להציג רישיון רכב ומיקום החניה של רכב החברה.
תשובה: מאושר שינוי הנוסח כאמור לעיל.

נספח ט"ו- צוות חירום

שם ומשפחה	ת"ז	כתובת מקום מגורים ומרחק המגורים ממרכז צמח	אישור לרכב צמוד	פרוט ניסיון בטיפול בתקלות חירום	ממליצים על טיפול בתקלות חירום שם וטלפון	
						1
						2
						3

יש לצרף:

* צילום תעודת זהות וספח על מיקום מקום המגורים הקבוע

* תחשיב מרחק מקום המגורים ממרכז צמח

* תצלום רישיון רכב

נספח ט"ז - תחנות שאיבה וקווים

ט"ז (א) תחנות שאיבה

מס"ד	שם התחנה	מיקום	סה"כ תחזוקה ברציפות בשנים	סה"כ תקופה כוללת של התחזוקה בשנים	איש קשר
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					

מס"ד	שם התחנה	מיקום	סה"כ תחזוקה ברציפות בשנים	סה"כ תקופה כוללת של התחזוקה בשנים	איש קשר
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					

מס"ד	שם התחנה	מיקום	סה"כ תחזוקה ברציפות בשנים	סה"כ תקופה כוללת של התחזוקה בשנים	איש קשר
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47					
48					
49					
50					

