

נוהל כיסוי עמדות טעינה לרכב חשמלי פרטי ארבעה גלגלים:

היה וקיימת/ות עמדה/ות לטעינת רכב חשמלי אשר בוטחה/ו במסגרת פרק הרכוש

להלן פירוט האמצעים הנדרשים להקלה בסיכון, על המבוטח חלה החובה על קיומם, תחזוקתם והפעלתם התקינה:

1. קיים אישור בדיקה מחשמלאי בודק נוסמך המאמת שמערכת החשמל ועמדה/ות הטעינה עצמה מותקנת בהתאם להנחיות תקנות החשמל (הנחיות מנהל מינהל החשמל בדבר התקנת מערכת טעינה לרכב חשמלי) ומאושרת לחיבור לרשת החשמל.
2. הטענת כלי הרכב מתבצעת תוך שימוש בציוד תקני של יצרן המתקן, נעשה שימוש בכבל מקורי של היצרן, המותאם לסוג הרכב הנטען ובכל מקרה חל איסור על שימוש בכבל מאריך או להטעין יותר מרכב אחד לכל בית תקע.
3. ערכת הטעינה /עמדת טעינה מותקנת באופן קבוע על משטח יציב ובטיחותי (כגון קיר מבנה וכו')
4. מערכת החשמל – בדיקות ואישורים:
 - 4.1 מתבצעת בדיקת חשמלאי בודק מוסמך אחת ל 5 שנים ולאחר ביצוע שינוי במערכת/עמדת הטעינה.
 - 4.2 מתבצעת בדיקה למערכת/עמדת הטעינה, על כל מרכיבי המתקן, לרבות לוח החשמל אליו מקושר המתקן ומפסקי המגן (הגנה בפני חשמול, מפסק פחת ייעודי למתקן הטעינה ורציפות הארקה), אחת לשנתיים ע"י חשמלאי מוסמך.
כל הליקויים, המידה וימצאו, יטופלו ללא דיחוי ואישור תקף המאמת זאת ימצא בידי המבוטחים.
 - 4.3 מערכת הטעינה/עמדת הטעינה מצוידת במערכת ניתוק זרם, הפועלת באופן אוטומטי לניתוק אספקת החשמל בעת שכבל ההטענה מנותק מהרכב החשמלי, בעת בעיה במערכת ההארקה ובידי המבוטחים מצוי אישור חשמלאי מוסמך המאמת זאת.
5. אמצעי כיבוי:
 - 5.1 במידה ומערכת הטעינה/עמדת הטעינה מותקנת בקומות החנייה של המבנה - קומות חניה תת קרקעיות:
מותקנת מערכת כיבוי אוטומטית במים ברסס, ספרינקלרים, מאושרת מכון התקנים, הנמצאת במצב הפעלה תקין ומתוחזקת בהתאם לנדרש בתקן 1928.
כמו כן מגוף ההפעלה נמצא במצב "פתוח" וקשור כך באופן קבוע בשרשרת חוליות ממתכת ומנעול תלי מתאים.
אישורים מעודכנים, מגיף מוסמך, המאמתים זאת מצויים ברשות המבוטחים.
 - 5.2 במידה ומערכת הטעינה/עמדת הטעינה מותקנת מתחת לקומת מגורים (מבנה על עמודים) מעל המתקן ההטענה מותקן אבקומט במשקל של 6 ק"ג ובידי המבוטחים מצוי אישור תקף מגוף מוסמך בדבר תקינותו.
 - 5.3 במידה ומערכת הטעינה/עמדת הטעינה מותקנת בחניה פתוחה, חצר בית מגורים צמוד קרקע/שטח פתוח, מטף המכיל 6 ק"ג אבקה יבקשה מוצב בהישג יד ובידי המבוטחים מצוי אישור מעודכן מגוף מוסמך בדבר תקינותו.